

# Osvědčení o zkoušce

## Test Certificate




Číslo osvědčení / Certificate no.: TDS\_819136\_HVI gr

Zkušební zpráva č.: 10039556 003 01

Datum vystavení / Date of issue: 2020-09-01

Produkt / Product: Vodič HVI šedý / Vodič HVI long šedý  
HVI conductor GR / HVI long conductor GR  
Obj. č. / Part No.: 819136 / 819110 / 819132 / 819227 /  
819223  
Mat. č. / Mat.-No.: 3013948/ 3013949 / 30114326  
3014795 / 3014794  
Materiál: PE



Nezávazné zobrazení  
Non-binding figure

### Zkušební norma Test standard

IEC TS 62561-8: 2018 Ed 1.0  
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12

### Zatížitelnost bleskovým proudem Lightning current carrying capacity

H1 150 kA (10/350 $\mu$ s)

### Ekvivalentní dostatečná vzdálenost $s_e$ Equivalent separation distance $s_e$

$\leq 75$ cm  
vzduch / in air

$\leq 150$ cm  
pevný materiál / in solid material

Produkt splnil příslušnou zkoušku/příslušné zkoušky v odpovídajícím uspořádání/odpovídajících uspořádáních.

*The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s).*

**DEHN SE + Co KG**

ppa. Dr.-Ing. Ralph Brocke  
Vedoucí oddělení R&D

i.A. Tobias Lang  
R&D | EE | Electro Mechanics